

**Numer zapytania: 08\_POIR.01.01.01-00-0005\_20\_2022**

**Tele-Fonika Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach, w oparciu o „Wytoczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych kabli wysokich napięć dedykowanych dla farm wiatrowych wykorzystujących barierowy efekt hybrydowych modyfikatorów poprawiających odporność na zjawisko drzewienia wodnego izolacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 1.1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach ZASADY KONKURENCYJNOŚCI.**

## **Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści zapytania:**

### **Pytanie nr 1**

Proszę o informację jakie prace drogowe wycenić na powierzchni dróg oznaczonych w projekcie jako "przebudowa nawierzchni drogi"? Projekt sugeruje wymianę całego odcinka wraz z podbudową, ale w przedmiarach ujęto tylko wykonanie nowych dróg.

### **Odpowiedź na pytanie nr 1.**

Do wyceny należy ująć powierzchnię wg. rysunku D2 - projektu drogowego, przełożenie nawierzchni w celu dostosowania spadków jezdni po nowego podjazdu. Należy przewidzieć: demontaż istniejącej nawierzchni z kostki gr 8cm wraz z podsypką gr do 4cm. Następnie wyrównanie górnej warstwy podbudowy do projektowanych rzędnych (uzupełnienie beton C20/25) Wykonanie nowej nawierzchni z kostki 8cm wg projektowanych rzędnych.