

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr TF3/WE/0138

1. Model produktu/produkt: Ognioodporne kable bezpieczeństwa o niskiej emisji dymów

2. Producent: **TELE-FONIKA Kable S.A.**

Adres: **ul. Hipolita Cegielskiego 1, 32-400, Myślenice, Polska**

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta

4. Przedmiot deklaracji:

NHXX, NHXCH (FE180 PH90/E90) - 0,6/1kV; (N)HXX, (N)HXCH (FE180 PH90/E30,E90) - 0,6/1kV

Identyfikowane za pomocą numeru seryjnego/partii umieszczonego na wyrobie/opakowaniu

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawa harmonizacyjnego:

2014/35/UE

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

6. Zgodność wymienionego produktu z postanowieniami Dyrektywy potwierdza dotrzymanie wymagań następujących norm/specyfikacji technicznych:

Nr i data wydania dokumentu:	Tytuł:
DIN VDE 0266 (VDE 0266): 2000 + C1:2006	Kable energetyczne ze zwiększoną ognioodpornością w przypadku pożaru - Napięcia znamionowe U0/U 0,6/1 kV + Korekty do normy DIN VDE 0266 (VDE 0266): 2000-03
DIN 4102-12:1998	Tłumienie pożaru materiałów budowlanych i elementów budowlanych. Część 12: Utrzymanie funkcji elektrycznych urządzeń kablowych. Wymagania i badania kablowych. Wymagania i badania
AT-0603-0287/2010/2015	Aprobata Techniczna CNBOP-PIB
-	-

7. Informacje dodatkowe:

Certyfikat CNBOP (3035/2015), SIQ (C211-0005/13), VDE (40029683, 40030710), DTM (P-1009 DMT), VEIKI (539/VNL)

Klasyfikacja ogniowa według EN 13501-6: 2014: B2ca-s2,d0,a1; Klasyfikacja zgodnie z raportem ITB nr 1283.2/14/Z00NP


Podpisano w imieniu: TELE-FONIKA Kable S.A.

Kraków, 2016-05-05

(miejsce i data wydania)

Kierownik Działu Kontroli Jakości, Szymon Dukała

(stanowisko osoby reprezentującej producenta, imię i nazwisko)



(podpis)